

## Lidt om ”nød-olie” og back-up drift af oliefyret

Hvornår er der egentlig tale om nød-olie og hvordan forholder man sig til et oliefyr der alene bruges som backup til et stokerfyr eller anden primær varmekilde? Dette emne har for nyligt været drøftet i OR-udvalget.

### Der skal være tale om en nødsituation for at bruge ”nød-olie”!

Et oliefyr indgår i en bygning som en installation i fast forbindelse med en olietank, der opfylder de gældende regler i Bygningsreglementet og Tankbekendtgørelsen. Hvis der opstår en situation, hvor den almindelige drift bliver forhindret af tekniske eller forsyningsmæssige årsager, kan der være behov for en midlertidig etablering af olieforsyning via en nødinstallation. En sådan midlertidig olieforsyning tilsidesætter reglerne for den faste installation. Dette kan kun forsvares, når der er tale om en reel nødsituation – det man også kalder force majeure. Det vil sige en uforudset begivenhed, som parterne ikke kan kontrollere, og som gør det umuligt at opfylde reglerne, når forsættelse af en given aktivitet er nødvendig. Opretholdelse af varmforsyning tjener ofte til at sikre liv og helbred for mennesker og dyr samt at sikre mod frostskafer på bygninger og bygningsinstallationer mv. Det kan altså være helt reelt, at der er tale om en nødsituation, som gør det nødvendigt at opretholde driften af et oliefyr, selv om det kortvarigt vil bryde med gældende regler.

### Nødsituationen skal hurtigst muligt bringes til ophør!

Det at handle efter Force majeure betyder også, at man straks skal gøre hvad der er muligt for at afværge nødsituationen. Er der fx tale om tørløb, skal der samtidig med etablering af nødforsyning, bestilles olie til snarest mulig levering og træffes aftale om at tilbageføre installationen til normal drift snarest muligt.

### Regelmæssig service sikrer, at backup fyret virker når det skal

Når den primære forsyning sker via en anden energiform, fx et stokerfyr eller en varmepumpeinstallation, hvor et oliefyr står standby som sikkerhed hvis den primære forsyning falder ud eller ikke kan følge med, skal både den primære energiforsyning og oliefyret som udgangspunkt være i lovlig og driftsklar stand. OR anbefaler at der foretages regelmæssig service på oliefyret, så det ikke starter med en nødsituation, når der bliver behov for back-up. Sådan noget sker jo altid når der virkelig er behov for varmen, og så er det godt at vide, at også back-up-fyret virker!

### Lovgivning og forsikring

Starter man et oliefyr op, hvor den faste installation er koblet fra og der er etableret nødforsyning via en oliedunk, har man tilsidesat gældende regler. Situationen er dermed ulovlig, men kan forsvares som en force majeure situation jf. ovenfor. Situationen skal med andre ord hurtigst muligt gøres lovlig igen. Skulle det komme til en forsikrings sag, kan det på samme måde forventes at være en betingelse for forsikringens eventuelle dækning, at der kan gøres rede for de tiltag der er gjort både for at etablere nøddrift og at sikre hurtigst mulig genetablering af normal drift.

Husk også, at dunke der benyttes til transport af fyringsolie, skal være godkendt til formålet.



OR-mærkater bestilles som altid på hjemmesiden: [www.or.dk/bestilling](http://www.or.dk/bestilling), hvor du også kan bestille OR-servicerapporter, OR-slangemærkater og OR-tankrapporter. Du kan se nyhedsbrevene fra OR-udvalget på [www.or.dk/orientering](http://www.or.dk/orientering).